



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8501BQ0347

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Jentro NV Wingepark 59b, B-3110 Rotselaar
Vertreiber <i>distributor</i>	Jentro NV Wingepark 59b, B-3110 Rotselaar
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder: Trinkwasserinstallationssystem (8501)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Schiebehülsenverbindern aus Metall und Verbundrohren PE-Xc/Al/PE-Xb
Modell <i>model</i>	Jentro Pressverbinder
Prüfberichte <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: B404/10 vom 25.11.2010 (IMA) Mechanikprüfung: B403/10 vom 25.11.2010 (IMA) Baumusterprüfung: B170/6 vom 07.12.2006 (IMA) KTW-Prüfung: 1005041515hvdj vom 04.05.2010 (KIC) Mikrobiologische Prüfung: MO 251/10 vom 17.11.2010 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 534 (01.05.2004) DVGW W 542 (01.08.2009) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	16.08.2015 / 10-0440-WNV



28.06.2011 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Jentro Pressverbinder	Nenndurchmesser: 16,2 x 2,6 mm	
Jentro Pressverbinder	Nenndurchmesser: 20 x 2,9 mm	
Jentro Pressverbinder	Nenndurchmesser: 25 x 3,7 mm	
Jentro Pressverbinder	Nenndurchmesser: 32 x 4,7 mm	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

zu verwendende Schiebehülsenverbinder: Metall, Typ: M-MV, Hersteller: Jentro NV, B-3110 Rotselaar
zu verwendende Verbundrohre: PE-Xc/Al/PE-Xb, Hersteller: Golan Plastics Products, IL-15145 Jordan Valley