

Mæld afköst ofna eru samkvæmt staðli **ÍST EN 442-2** við staðlar aðstæður
Uppgefin varmagjöf (Wött) er niðurreiknað samkvæmt ÍST-69:2016

Útreikningur á varmagjöf ofna er yfirfarinn af verkfræðistofunni EFLU
 og er í samræmi við gildandi lög, reglur og staðla á Íslandi

Breidd [mm]	Dýpt [mm]	Lengd [mm]											
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
160	90	65	91	117	143	169	195	221	247	272	299	325	351
160	110	75	105	135	165	195	224	254	284	314	344	374	404
200	90	82	115	147	180	213	246	279	312	345	378	411	443
200	110	95	133	171	209	247	285	323	361	400	437	475	513
280	90	120	169	217	266	313	362	410	458	507	554	603	651
280	110	130	183	234	287	339	391	443	495	547	599	652	703
280	150	183	257	331	404	477	551	624	697	771	845	918	991
280	190	200	280	359	439	519	599	679	759	839	919	999	1,078
280	300	234	328	422	516	610	703	798	891	985	1,079	1,172	1,267
280	450	361	506	651	795	940	1,084	1,229	1,374	1,518	1,662	1,807	1,952
340	90	169	236	304	372	439	507	575	642	709	777	845	912
340	110	181	254	326	399	471	544	617	689	762	834	907	979
340	150	236	329	423	518	612	706	801	895	988	1,083	1,177	1,271
340	190	269	376	484	592	700	807	915	1,023	1,130	1,238	1,345	1,453
420	90	238	333	429	524	619	714	809	905	1,000	1,095	1,190	1,285
420	110	252	353	453	554	655	756	857	958	1,059	1,160	1,261	1,361
420	150	324	453	583	712	842	971	1,101	1,230	1,359	1,489	1,618	1,749
420	190	352	494	634	776	917	1,057	1,199	1,339	1,481	1,621	1,763	1,903
420	300	409	572	735	899	1,062	1,226	1,389	1,553	1,716	1,879	2,043	2,206
420	450	568	795	1,023	1,249	1,477	1,704	1,931	2,159	2,386	2,613	2,840	3,068

Afköst ofna miðast við eftirfarandi forsendur
 Útreikninga á afköstum ofna má nálgast á www.korado.com

t ₁	t ₂	t _i	ΔT
75	45	20	40



RADIK
 Convectors

Vatnsvirkinn.is
 pontun@vatnsvirkinn.is
 Smiðjuvegi 11, 200 kópavogi
 Njarðarbraut 1, 260 Reykjanesbæ