

Mæld afköst ofna eru samkvæmt staðli **ÍST EN 442-2** við staðlar aðstæður
Uppgefin varmagjöf (Wött) er niðurreiknað samkvæmt ÍST-69:2016

Útreikningur á varmagjöf ofna er yfirfarinn af verkfræðistofunni EFLU
 og er í samræmi við gildandi lög, reglur og staðla á Íslandi

Breidd [mm]	Dýpt [mm]	Lengd [mm]											
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
160	90	55	76	98	120	142	164	186	208	229	251	273	295
160	110	63	88	113	138	164	189	214	239	264	289	314	340
200	90	69	97	124	152	179	207	235	262	290	318	345	372
200	110	80	112	144	176	208	240	272	304	336	367	399	431
280	90	101	142	182	223	264	304	345	385	426	466	507	547
280	110	109	153	197	241	285	328	372	416	460	504	548	591
280	150	154	216	278	340	401	463	525	586	648	710	772	833
280	190	168	235	302	369	437	504	571	638	705	772	840	906
280	300	197	276	355	434	513	591	670	749	828	907	986	1,065
280	450	304	425	547	669	790	911	1033	1,155	1,276	1,398	1,519	1,641
340	90	142	199	255	313	369	426	483	540	596	653	710	767
340	110	152	213	274	335	396	457	518	579	640	701	762	823
340	150	198	277	356	435	514	594	673	752	831	910	989	1,069
340	190	226	316	407	498	588	679	769	860	950	1,040	1,131	1,221
420	90	200	280	360	440	520	600	680	760	840	920	1,000	1,081
420	110	212	297	381	466	551	636	721	805	890	975	1,060	1,144
420	150	272	381	490	599	708	816	925	1034	1143	1252	1360	1470
420	190	296	415	533	652	770	889	1008	1126	1245	1363	1482	1600
420	300	343	481	618	756	893	1,030	1168	1,305	1,443	1,580	1,718	1,855
420	450	477	669	860	1,050	1,242	1,433	1623	1,815	2,006	2,196	2,388	2,579

Afköst ofna miðast við eftirfarandi forsendur
 Útreikninga á afköstum ofna má nálgast á www.korado.com

t ₁	t ₂	t _i	ΔT
75	35	20	35



RADIK
 Convectors

Vatnsvirkinn.is
 pontun@vatnsvirkinn.is
 Smiðjuvegi 11, 200 kópavogi
 Njarðarbraut 1, 260 Reykjanesbæ