

Mæld afköst ofna eru samkvæmt staðli ÍST EN 442-2 við staðlar aðstæður  
**Uppgefin varmagjöf (Wött) er niðurreiknað samkvæmt ÍST-69:2016**

Útreikningur á varmagjöf ofna er yfirfarinn af verkfræðistofunni EFLU  
 og er í samræmi við gildandi lög, reglur og staðla á Íslandi

**KORALUX LINEAR CLASSIC - 75/65/20 DT50**
**KORALUX LINEAR CLASSIC - 70/40/20 DT35**

Lengd [mm]	Hæð [mm]					Hæð [mm]					Lengd [mm]
	700	900	1220	1500	1820	700	900	1220	1500	1820	
<b>450</b>	267	348	479	597	735	159	207	283	353	435	<b>450</b>
<b>500</b>	292	380	523	652	803	174	226	309	386	475	<b>500</b>
<b>600</b>	341	443	611	761	937	204	264	362	451	555	<b>600</b>
<b>750</b>	412	535	737	919	1,131	247	319	438	545	670	<b>750</b>

**KORALUX LINEAR CLASSIC - 75/45/20 DT40**
**KORALUX LINEAR CLASSIC - 65/35/20 DT30**

Lengd [mm]	Hæð [mm]					Hæð [mm]					Lengd [mm]
	700	900	1220	1500	1820	700	900	1220	1500	1820	
<b>450</b>	192	249	342	426	525	127	165	226	281	346	<b>450</b>
<b>500</b>	210	272	373	465	573	139	181	247	307	379	<b>500</b>
<b>600</b>	245	318	436	544	669	163	211	289	359	442	<b>600</b>
<b>750</b>	296	384	527	657	808	198	255	349	435	535	<b>750</b>

Afköst ofna miðast við eftirfarandi forsendur  
 Útreikninga á afköstum ofna má nálgast á [www.korado.com](http://www.korado.com)



RADIK KORALUX  
 Handklæðaofnar

Vatnsvirkinn.is

[pontun@vatnsvirkinn.is](mailto:pontun@vatnsvirkinn.is)

Smiðjuvegi 11, 200 kópavogi  
 Njarðarbraut 1, 260 Reykjanesbæ