

GODKENDELSESINDEHAVER:


Cimberio S.p.A.
Via Torchio, 57
IT-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO)
Telefon: +39 0163 923 001
Telefax: +39 0163 967 216
Internet: www.cimberio.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Ikke kontrollerbar kontraventil EB
CIMBERIO
type 32
dim. 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" og 2"

FABRIKAT:

Cimberio S.p.A. Italien

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: CIM
- Dimension
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418. Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Vandtrykket ved kontraventilens tilslutning skal være min. 300 kPa og 1000 max. kPa.

Brugsvandstemperaturen må ikke overstige 95°C.

Hvor kontraventilen skal være kontrollerbar monteres den efter en afspærringsventil.

Kontraventilen monteres på tilgangsledningen til, eller i installationsgenstanden.

Kontraventilen må kun monteres i visse beboelsesejendomme i henhold til EN 1717.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Kontraventilen består af et hus, der er forsynet med styr for et fjederbelastet ventillegeme, som lukker med et sæde med indsat pakning.

Ved normale tryk- og strømforhold er kontraventilen åben. Ved en tryksænkning på tilgangssiden lukkes den.

Lukketrykket er 0,016 – 0,028 bar.

Der henvises til godkendelsesindehaverens anvisninger.

Materiale: Hus: Messing, CW617N-DW, Kontraventil: POM.

Anvendelsesområde: I henhold til DS/EN 1717:2002.

Mediumkategori: se afsnit 6 i EN 1717.

Sikringstype: EB.

Tryktab/KV-værdi:

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
KV	4,5	8,1	13,8	24	36	60